漳浦县人民政府文件

浦政文〔2026〕110号

漳浦县人民政府关于福建漳州漳浦盘陀110kV输变电工程选址选线综合论证报告的批复

漳浦县自然资源局:

你局《关于呈报审批福建漳州漳浦盘陀110kV输变电工程选址选线综合论证报告的请示》（浦自然资〔2026〕113号）收悉。经研究，现批复如下:

一、原则同意你局报送的《福建漳州漳浦盘陀110kV输变电工程选址选线综合论证报告》，本工程为省级新建能源项目，整体由变电站站址工程、110kV架空输电线路路径两部分构成。

二、原则同意盘陀110kV变电站站址于漳浦县盘陀镇官陂村，G324国道北侧，用地面积约0.6224公顷。同意配套110kV架空输电线路路由方案:①新建天福~火田π入盘陀110kV线路从福田线原#24附近开断，分别采用单回路架空至北侧新建双回路铁

塔，然后同塔双回朝北侧方向架设途径厦深高铁隧道上方、岭理村东侧、雀埔西侧，跨过小河，然后避开水利蓝线右转，沿着水利蓝线前行约 0.7km，跨过小河、跨过 G324 国道至拟建盘陀变南侧，采用电缆引下接入盘陀变电站；②新建天福～盘陀 110kV 线路从 220kV 天福变构架引出，利用 110kV 福田线线路走廊至#5 塔附近，右转下穿 220kV 天庵Ⅰ路、220kV 天庵Ⅱ路，沿 220kV 天庵Ⅰ路与 220kV 天庵Ⅱ路线路路由至卢维祯墓址南侧，经过在建漳汕高铁隧道上方、庙埔北侧，接入 110kV 福田线走廊（110kV 福田线#20～#22 段单回路升级为双回路）前行约 0.65km，右转途径厦深高铁隧道上方、岭理村东侧、雀埔西侧，右转避开水利蓝线，沿着水利蓝线前行约 0.7km，跨过小河、跨过 G324 国道至拟建盘陀变南侧，采用电缆引下接入盘陀变电站。

三、你局应督促项目建设单位加快推进各项前期工作，强化与林业、生态环境、交通运输、文物等部门的协同衔接，提速项目实施；严格按照相关规范开展社会稳定风险评估，全过程落实公众参与，确保项目依法依规、平稳有序推进。

四、项目建设应最大限度降低植被扰动与破坏，严格执行不占或少占耕地、林地的管控要求，防范对周边生态环境产生不利影响。

五、抓紧开展站址用地及线路路径地质勘察，依据勘察成果科学制定施工与处置方案。

六、鉴于地下文物埋藏具有不可预见性，项目实施期间如发

现文物或遗迹，建设单位须立即停工，依法保护现场，并第一时间报告属地文物主管部门。

漳浦县人民政府

2026 年 7 月 30 日

（此件主动公开）

，

抄送：县委。

县人大常委会，县政协，县发改局、工信局、应急局、林业局、水利局、交通运输局、漳浦公路事业发展中心、文体旅局、漳浦生态环境局、公安局、漳浦县人武部，盘陀镇人民政府、大南坂镇人民政府，国网福建省电力有限公司漳浦县供电公司。

漳浦县人民政府办公室　　2026 年 7 月 30 日印发